



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура Белгородской области

ПРОКУРАТУРА  
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

ул. Кирова, 8, п. Ровеньки, 309740

09.09.2013 № 19/2-1-13

Директору МБОУ «Ладомировская  
СОШ»

Пономаренко Ю.В.

Белгородская область, Ровеньский  
район, с. Ладомировка

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений в  
сфере противопожарной безопасности

Прокуратурой Ровеньского района Белгородской области проведена проверка исполнения муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями законодательства о соблюдении требований пожарной безопасности.

Согласно Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В ходе проведения указанной проверки прокуратурой района установлено, что в МБОУ «Ладомировская СОШ» имеются нарушения требований федерального законодательства в сфере противопожарной безопасности.

Согласно ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

П.п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» устанавливают требования к наружным пожарным лестницам применяемым в случае эвакуации людей при пожаре.

Запасные пути эвакуации со второго этажа здания МБОУ «Ладомировская СОШ» не обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре, так как выполнены вертикальными, что не соответствует требованиям пожарной безопасности к эвакуационным лестницам 3 типа (наружные открытые лестницы), которые выполняются в данном случае шириной не менее 0,3 м, с уклоном 1:1, шириной ступени не менее 25 см, высотой ступени не более 22 см, с ограждением высотой 1,2 м.

Б № 004712

Указанные нарушения действующего законодательства в сфере противопожарной охраны создают угрозу повреждения имущества, причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних детей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру Ровеньского района для обеспечения в его рассмотрении.


2. Безотлагательно принять меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства о нарушении пожарной безопасности и недопущения их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению в течение месяца со дня вынесения представления, должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Ровеньского района в письменной форме в течение месяца с момента получения данного представления.

Заместитель прокурора  
советник юстиции



Т.Д. Мурадова